

令和5年度河川等水質検査調査日別結果表

調査地点		基準値	令和5年6月21日			令和5年9月15日		令和5年12月18日		令和6年2月16日	
			中村川 (遠藤橋)	葛川 (田端橋)	大砂一利 産採取 入口	中村川 (遠藤橋)	葛川 (田端橋)	中村川 (遠藤橋)	葛川 (田端橋)	中村川 (遠藤橋)	葛川 (田端橋)
採取時刻	—	—	10:05	10:56	9:35	10:30	9:20	9:30	10:38	9:40	10:50
天候	—	—	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	—	28.0	29.5	26.0	35.0	34.5	15.5	15.0	15.2	16.5
水温	℃	—	21.0	21.0	17.0	24.0	22.5	12.5	12.0	13.3	14.4
カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水素イオン濃度(PH)	PH	6.5~8.5	7.9	8.2	7.7	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	5以下	0.6	0.6	0.3	0.7	0.2	0.7	0.6	0.8	0.8
浮遊物水量(SS)	mg/L	50以下	1	2	9	1	1未満	1未満	1未満	2	1
溶存酸素量(DO)	mg/L	5以上	9.3	10.2	9.4	11.0	11.0	10.2	11.2	11.1	11.5
大腸菌数	CFU/100ML	—	450	340	180	180	170	310	280	230	250