

令和4年度河川等水質検査調査日別結果表

		基準値	令和4年6月21日			令和4年9月15日		令和4年12月15日		令和5年2月9日	
調査地点		—	中村川 遠藤橋	葛川 田端橋	大砂利採取地 一産業入口	中村川 遠藤橋	葛川 田端橋	中村川 遠藤橋	葛川 田端橋	中村川 遠藤橋	葛川 田端橋
採取時刻	—	—	9:50	10:20	9:15	9:00	9:45	8:25	9:05	9:15	10:00
天候	—	—	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	—	29.5	30.2	22.5	23.8	23.0	9.1	8.5	10.2	10.8
水温	℃	—	24.8	24.5	17.0	21.1	20.3	10.5	11.0	10.0	9.8
カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
全シアン	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
シマジン	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水素イオン濃度(PH)	PH	6.5~8.5	8.1	8.5	8.1	8.0	8.2	8.0	8.1	7.7	8.0
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	5以下	1.0	0.6	0.5	1.0	0.9	0.7	1.1	1.0	1.1
浮遊物水量(SS)	mg/L	50以下	1	2	11	2	4	3	1	3	1
溶存酸素量(DO)	mg/L	5以上	8.8	11.0	9.1	8.9	9.4	10.6	10.8	10.9	11.4
大腸菌数	CFU/100ML	—	620	1000	210	960	1100	200	350	1100	970