水質検査結果報告書

第　24L032665　号

令和6年10月11日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録群馬県6水第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県中北4水第10号
株式会社　総合環境分析
本社　神奈川県横浜市緑区鴨居1-13-2
電話045-927-0033
東京技術センター　東京都町田市忠生3-5-4
電話042-792-4474
北関東支社　群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話0276-89-0745
甲信分析センター　山梨県南アルプス市小笠原6
電話055-283-6155

中井町長　戸村　裕司　様

依頼者	中井町		
試料名称等	井ノ口水源水系　井ノ口水源(浅井戸)・井ノ口水源(深井戸)		
採取場所	遠藤原自治会館		
受託年月日	令和6年10月2日	種別	浄水
採取年月日	令和6年10月2日	時間	11:05
試験年月日	令和6年10月2日　～　令和6年10月10日		
採取者	中井町		
遊離残留塩素	0.25　mg/l		

水質検査部門管理者　原元　綾香

No.	項目	単位	検査値	定量下限値	基準値	検査方法
1	一般細菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	---	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/l	7.2	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	---	7.9(22.6℃)	---	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	---	異常なし	---	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	---	異常なし	---	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5未満	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
10	アシュラム	mg/l	0.009未満	0.009	0.9	平成15年健水発第1010001号別添18準拠
11	イミノクタジン	mg/l	0.00005未満	0.00005	0.006	平成15年健水発第1010001号別添21準拠
12	オキサジクロメホン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.02	平成15年健水発第1010001号別添20-2準拠
13	キャプタン	mg/l	0.003未満	0.003	0.3	平成15年健水発第1010001号別添5準拠
14	ジチオピル	mg/l	0.00009未満	0.00009	0.009	平成15年健水発第1010001号別添5準拠
15	チウラム	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.02	平成15年健水発第1010001号別添18準拠
16	チオジカルブ	mg/l	0.0008未満	0.0008	0.08	平成15年健水発第1010001号別添18準拠
17	チオファネートメチル	mg/l	0.003未満	0.003	0.3	平成15年健水発第1010001号別添19準拠
18	フィプロニル	mg/l	0.000005未満	0.000005	0.0005	平成15年健水発第1010001号別添18準拠
19	ペンシクロン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平成15年健水発第1010001号別添5準拠
20	ベンタゾン	mg/l	0.002未満	0.002	0.2	平成15年健水発第1010001号別添18準拠
21	メコプロップ(MCPP)	mg/l	0.0005未満	0.0005	0.05	平成15年健水発第1010001号別添18準拠
	以下余白					

判定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。
備考	天候:晴れ　気温:31.0℃　水温:22.0℃