


水質検査結果書

第 Y2320697 号
令和5年4月13日

中井町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア  株式会社
横浜分析測定センター
〒235-0007 横浜市磯子区栂町14番11号
TEL 045-752-2011 FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号			
検査期日	令和5年4月5日 ~		令和5年4月11日	
採取年月日	令和5年4月5日		9時45分	試料名 浄水
採取場所	雑色水源水系(鴨沢自治会館)			天候: 晴れ 気温: 21.0°C 水温: 15.0°C
採取	引取り	残留塩素	: 0.20 (mg/L)	
検査項目	単位	結果	水質基準	検査方法
一般細菌	/mL	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	6.2	200以下	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	-	7.6	5.8~8.6	ガラス電極法
味	-	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	-	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	1未満	5度以下	比色法
濁度	度	0.1未満	2度以下	積分球式光電光度法
		-以下余白-		
判備	定考	上記検査項目は水道法水質基準に適合		