# 水 質 検 査 結 果 書

第 Y2320958 号
令和 5 年 6 月 14 日

中井町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2421、FAX 045-752-[illegible]70
水質検査実施責任者　勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 水質基準 | 平成15年厚生労働省令第101号 |
| 検査期日 | 令和 5 年 6 月 6 日　～　令和 5 年 6 月 12 日　試料名　浄水 |
| 採取年月日 | 令和 5 年 6 月 6 日　11時25分　天候: 曇り 気温: 23.0℃ 水温: 20.0℃ |
| 採取場所 | 久所浄水場水系(農村環境改善センター) |
| 採取 | 引取り　残留塩素 : 0.40 (mg/L) |

| 検査項目 | 単位 | 結果 | 水質基準 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | /mL | 0 | 100以下 | 標準寒天培地法 |
| 大腸菌 | ― | 不検出 | 検出されないこと | 特定酵素基質培地法 |
| 塩化物イオン | mg/L | 8.6 | 200以下 | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.4 | 3以下 | 全有機炭素計測定法 |
| pH値 | ― | 8.1 | 5.8～8.6 | ガラス電極法 |
| 味 | ― | 異常なし | 異常でないこと | 官能法 |
| 臭気 | ― | 異常なし | 異常でないこと | 官能法 |
| 色度 | 度 | 1未満 | 5度以下 | 比色法 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2度以下 | 積分球式光電光度法 |
| | | -以下余白- | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記検査項目は水道法水質基準に適合 |
| 備考 | |