

水質検査結果書

第 Y2321914 号  
令和 5 年 10 月 16 日

中井町長様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・アジエ ネット株式会社  
横浜分析測定課  
〒239-0007 横浜市磯子区西町14番11号  
TEL 045-752-2725 FAX 045-752-2726  
水質検査実施責任者 勝俣 千枝

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号			
検査期日	令和 5 年 10 月 3 日 ~ 令和 5 年 10 月 10 日		試料名 浄水	
採取年月日	令和 5 年 10 月 3 日 9時55分		天候： 晴れ 気温： 25.5℃ 水温： 24.0℃	
採取場所	雑色水源水系(鴨沢自治会館)			
採取	引取り 残留塩素 : 0.25 (mg/L)			
検査項目	単位	結果	水質基準	検査方法
一般細菌	/mL	1	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	6.1	200以下	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	—	7.7	5.8~8.6	ガラス電極法
味	—	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	—	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	1未満	5度以下	比色法
濁度	度	0.1未満	2度以下	積分球式光電光度法
		-以下余白-		
判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合			
備考				