水 質 検 査 結 果 書

第 Y2321916 号
令和 5 年 10 月 16 日

中井町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号
ヴェオリア ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2421　FAX 045-752-2470
水質検査実施責任者　勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	令和 5 年 10 月 3 日 ～ 令和 5 年 10 月 10 日	試料名	浄水
採取年月日	令和 5 年 10 月 3 日 10時45分	天候: 晴れ 気温: 25.0℃ 水温: 21.5℃	
採取場所	宮原水源水系(六斗山公園)		
採取	引取り	残留塩素 : 0.30 (mg/L)	

検査項目	単位	結果	水質基準	検査方法
一般細菌	/mL	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	－	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	15	200以下	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	－	7.6	5.8～8.6	ガラス電極法
味	－	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	－	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	1未満	5度以下	比色法
濁度	度	0.1未満	2度以下	積分球式光電光度法
		-以下余白-		

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	