水 質 検 査 結 果 書

第 Y2322257 号
令和 5 年 12 月 12 日

中井町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第260号
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜支店水質検査課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2431　FAX 045-752-2510
水質検査責任者　勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号
検査期日	令和 5 年 12 月 6 日　～　令和 5 年 12 月 11 日
試料名	浄水
採取年月日	令和 5 年 12 月 6 日　10時20分
天候	晴れ 気温：14.5℃ 水温：15.0℃
採取場所	宮原水源水系(六斗山公園)
採取	引取り
残留塩素	0.25 (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査方法
一般細菌	/mL	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	－	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	18	200以下	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	－	7.6	5.8～8.6	ガラス電極法
味	－	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	－	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	0.5未満	5度以下	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	2度以下	積分球式光電光度法
		-以下余白-		

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	