

水質検査結果書

第 Y2420428 号
令和6年3月12日

中井町長

様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェニス株式会社
横濱分析測定課
〒225-0097 横濱市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2424 FAX 045-752-2425
水質検査実施責任者 勝俣千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号			
検査期日	令和6年3月4日	～	令和6年3月8日	試料名 浄水
採取年月日	令和6年3月4日		10時30分	天候: 晴れ 気温: 14.0℃ 水温: 14.0℃
採取場所	宮原水源水系(六斗山公園)			
採取	引取り	残留塩素 : 0.25 (mg/L)		
検査項目	単位	結果	水質基準	検査方法
一般細菌	/mL	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L	16	200以下	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	—	7.6	5.8～8.6	ガラス電極法
味	—	異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	—	異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度	0.5未満	5度以下	透過光測定法
濁度	度	0.1未満	2度以下	積分球式光電光度法
		-以下余白-		
判	定	上記検査項目は水道法水質基準に適合		
備	考			