

分類	No.	項目	単位	基準値	令和7年度												集計				
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値	
細菌	1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003											1	0.0003	0.0003	0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005											1	0.00005	0.00005	0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		0.001											1	0.001	0.001	0.001	
	8	六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002											1	0.002	0.002	0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004											1	0.004	0.004	0.004	
	10	シアニドイオン及び亜シアン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001			0.001			0.001			0.001		4	0.001	0.001	0.001	
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		2.37			2.36			2.35			2.38		4	2.38	2.4	2.4	
	12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05											1	0.05	0.05	0.05	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		0.06											1	0.06	0.06	0.06	
	14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
有機化学物質	15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005	
	16	2,2,4,4-テトラヒドロ-3H-ピリジン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002			0.0002						0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002	
	17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
	18	テトラクロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002			0.0002						0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002	
	19	トリクロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002			0.0002						0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002	
	20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
	21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06			0.06			0.06			0.06		4	0.06	0.06	0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			0.002			0.002			0.002		4	0.002	0.002	0.002	
	23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001			0.001			0.001			0.001		4	0.001	0.001	0.001	
	24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003			0.003			0.003			0.003		4	0.003	0.003	0.003	
消毒副生成物	25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.001			0.001					0.001		4	0.001	0.001	0.001		
	26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001			0.001					0.001		4	0.001	0.001	0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.001			0.001					0.001		4	0.001	0.001	0.001		
	28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003			0.003					0.003		4	0.003	0.003	0.003		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001			0.001					0.001		4	0.001	0.001	0.001		
	30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		0.001			0.001					0.001		4	0.001	0.001	0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008			0.008					0.008		4	0.008	0.008	0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03											1	0.03	0.03	0.03	
35	銅及びその化合物	mg/l	2025/8/5	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01		
水利用上の障害に関する項目	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		17.1											1	17.1	17.1	17.1	
	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005	
	38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	8.3	8.3	8.2	8.4	8.8	8.3	8.4	8.2	8.0	8.3	8.5	8.3	12	8.8	8	8.3	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		90			92			102			90		4	102	90	94	
	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		201			175			166			147		4	201	147	172.25	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
	42	ジオキシシン	mg/l	0.0001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001	
	43	2-メチルインボルネオール	mg/l	0.0001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			0.002			0.002			0.002		4	0.002	0.002	0.002	
	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005											1	0.0005	0.0005	0.0005	
基礎的性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	12	0.4	0.2	0.216667	
	47	PH値		5.8~8.6		7.7		7.7		7.8		7.8		7.7		7.8	12	8.1	7.7	7.8	
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
	50	色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5	
51	濁度	度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1		
衛生上の措置	残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上		0.35		0.4		0.30		0.35		0.35		0.3		0.3	0.4	0.4	0.35	
	水温	℃			14.0		17.0		19.0		24.0		27.0		26.5		24.0	18.0	13.5	12.0	
採水日					2025/4/8	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/5	2025/12/9	2026/1/6	2026/2/3	2026/3/5	12	46086	45755	45920.167	

分類	No.	項目	単位	基準値	令和7年度												集計				
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値	
健康に関する項目	細菌	1 一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
		2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003											1	0.0003	0.0003	0.0003
		4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005											1	0.00005	0.00005	0.00005
		5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		8	六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002											1	0.002	0.002	0.002
		9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004											1	0.004	0.004	0.004
		10	シアン化物イオン及び亜シアン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
	無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		4.64			4.57			4.43			4.62	4	4.64	4.43	4.6	
		12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05										1	0.05	0.05	0.05	
		13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		0.02										1	0.02	0.02	0.02	
		14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002										1	0.0002	0.0002	0.0002	
	有機化学物質	15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005										1	0.005	0.005	0.005	
		16	ジシロキサン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002
		17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	1	0.0002	0.0002	0.0002
		18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002
		19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002
		20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
		21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06			<	0.06		<	0.06		<	0.06	4	0.06	0.06	0.06
		22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			<	0.002		<	0.002		<	0.002	4	0.002	0.002	0.002
		23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
		24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003			<	0.003		<	0.003		<	0.003	4	0.003	0.003	0.003
	消毒副生成物	25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.002			0.002			0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002	
		26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
		27	トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.005			0.005			0.005			0.004	4	0.005	0.004	0.005	
		28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003			<	0.003		<	0.003		<	0.003	4	0.003	0.003	0.003
		29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
		30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		0.003			0.003			0.003			0.002	4	0.003	0.002	0.00275	
		31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008			<	0.008		<	0.008		<	0.008	4	0.008	0.008	0.008
32		亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		0.01											1	0.01	0.01	0.01	
33		アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
水利用上の障害に関する項目		34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03										1	0.03	0.03	0.03	
	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01										1	0.01	0.01	0.01		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		11.9										1	11.9	11.9	11.9		
	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005										1	0.005	0.005	0.005		
	38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	9.6	9.6	9.7	9.8	10.3	9.6	9.7	9.5	9.4	9.5	9.8	9.5	12	10.3	9.4	9.7	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		107			109			108			107		4	109	107	108	
	40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		209			199			187			194		4	209	187	197	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
	42	ジオキシシン	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001	
基礎的性状	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			<	0.002		<	0.002		<	0.002	4	0.002	0.002	0.002	
	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005											1	0.0005	0.0005	0.0005	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の値)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	12	0.5	0.2	0.2	
	47	PH値		5.8~8.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8	7.9	12	7.9	7.6	7.7	
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
衛生上の措置	50	色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5	
	51	濁度	度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1	
		残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上	0.25	0.2	0.2	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.25	12	0.3	0.2	0.23	
	水温	℃	℃	15.0	18.0	20.0	23.0	26.0	26.5	24.0	20.0	16.0	14.5	14.0	12	26.5	12.5	19.1			
			採水日	2025/4/8	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/5	2025/12/9	2026/1/6	2026/2/3	2026/3/5	12	46086	45755	45920.167		

分類	No.	項目	単位	基準値	令和7年度												集計					
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値		
健康に関する項目	細菌	1 一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
		2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003											1	0.0003	0.0003	0.0003	
		4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005											1	0.00005	0.00005	0.00005	
		5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001	
		6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001	
		7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001	
		8	六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002											1	0.002	0.002	0.002	
		9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004											1	0.004	0.004	0.004	
		無機物	10	シアニドイオン及び亜シアン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001
			11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		3.46			3.44			3.42			3.48		4	3.48	3.42	3.5
	12		フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05											1	0.05	0.05	0.05	
	13		ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
	14		四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
	有機化学物質		15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005
			16	2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
			17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
			18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
			19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
		20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
		消毒副生成物	21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06		<	0.06		4	0.06	0.06	0.06
	22		クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002		4	0.002	0.002	0.002	
	23		クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
	24		ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003		4	0.003	0.003	0.003	
	25		ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
	26		臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
	27		総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
	28		トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003		4	0.003	0.003	0.003	
	29		ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
	30		ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
	31		ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008		4	0.008	0.008	0.008	
水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01										1	0.01	0.01	0.01		
		33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
		34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03											1	0.03	0.03	0.03	
		35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01	
		36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		12.4											1	12.4	12.4	12.4	
	味	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005	
		38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.7	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.4	7.3	12	7.7	7	7.2
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		104			106			104			105		4	106	104	105	
		40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		199			183			170			162		4	199	162	178.5	
		泡	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02
	42		ジェオスミン	mg/l	0.0001mg/l以下	<	0.00001											1	0.00001	0.00001	0.00001	
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.0001mg/l以下	<	0.00001											1	0.00001	0.00001	0.00001	
	44		非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002		4	0.002	0.002	0.002	
	45		フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005											1	0.0005	0.0005	0.0005	
	基礎的性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の概)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	12	0.2	0.2	0.2	
47		PH値		5.8~8.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	8.0	8.0	7.6	12	8.0	7.6	7.8		
48		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12					
49		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12					
50		色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5		
51		濁度	度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1		
衛生上の措置	残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上	0.3	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.2958333			
	水温	℃	℃	15.5	18.0	19.0	24.0	24.0	23.0	21.0	19.0	16.5	15.0	14.0	14.5	12	24	14	18.6			
		採水日		2025/4/8	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/5	2025/12/9	2026/1/6	2026/2/3	2026/3/5	12	46086	45755	45920.167			

分類	No	項目	単位	基準値	令和7年度												集計						
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値			
健康に関する項目	細菌	1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0		
	細菌	2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12					
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003											1	0.0003	0.0003	0.0003		
		4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005											1	0.00005	0.00005	0.00005		
		5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001		
		6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001		
		7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001		
		8	六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002											1	0.002	0.002	0.002		
		9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004											1	0.004	0.004	0.004		
		10	シアン化物イオン及びシアニドイオン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001			<	0.001					<	0.001		4	0.001	0.001	0.001	
	無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		5.29			5.11						5.09		4	5.29	5.05	5.1		
		12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05											1	0.05	0.05	0.05		
		13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02		
		有機化学物質	14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
			15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005	
			16	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002					<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
			17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
			18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002					<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
			19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002					<	0.0002		4	0.0002	0.0002	0.0002
			20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002	
消毒副生成物			21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06			<	0.06					<	0.06		4	0.06	0.06	0.06
		22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			<	0.002					<	0.002		4	0.002	0.002	0.002	
	23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001			<	0.001					<	0.001		4	0.001	0.001	0.001		
	24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003			<	0.003					<	0.003		4	0.003	0.003	0.003		
	25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.001			<	0.001					<	0.001		4	0.001	0.001	0.001		
	26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001			<	0.001					<	0.001		4	0.001	0.001	0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.002			<	0.002					<	0.002		4	0.002	0.002	0.002		
	28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003			<	0.003					<	0.003		4	0.003	0.003	0.003		
	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001			<	0.001					<	0.001		4	0.001	0.001	0.001		
	30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下	<	0.002			<	0.001					<	0.002		4	0.002	0.001	0.002		
	31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008			<	0.008					<	0.008		4	0.008	0.008	0.008		
	水利用上の障害に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01	
33			アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02		
34			鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03											1	0.03	0.03	0.03		
35			銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01		
36			ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		11.9											1	11.9	11.9	11.9		
味		37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005		
		38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	17.4	17.3	17.8	15.3	15.1	13.7	14.4	16.9	16.4	16.0	16.4	14.8	12	17.8	13.7	16		
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		156			139			155			155		4	156	139	151.25		
		40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		298			226			228			231		4	298	226	246		
		41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02		
		42	ジエオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001		
		43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001		
泡	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			<	0.002				<	0.0002		4	0.002	0.0002	0.00155			
	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005											1	0.0005	0.0005	0.0005			
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	0.5	12	0.5	0.2	0.2		
	47	PH値		5.8~8.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.9	12	7.9	7.4	7.6			
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12						
基礎的性状	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12							
	50	色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5			
	51	濁度	度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1			
衛生上の措置	残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上	0.2	0.25	0.25	0.2	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.3	0.3	0.25	12	0.3	0.2	0.2625				
	水温	℃	℃	16.0	18.0	20.0	21.0	23.0	22.0	21.5	20.0	17.0	14.5	12.5	14.5	12	23.0	12.5	18.3				
採水日					2025/4/8	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/5	2025/12/9	2026/1/6	2026/2/3	2026/3/5	12	46086	45755	45920.167			

分類	No	項目	単位	基準値	令和7年度												集計					
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値		
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
		2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003											1	0.0003	0.0003	0.0003	
		4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005											1	0.00005	0.00005	0.00005	
		5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001	
		6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001	
		7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001	
		8	六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002											1	0.002	0.002	0.002	
		9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004											1	0.004	0.004	0.004	
		10	シアン化物イオン及び揮発性シアン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001	
	無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		4.26			4.20		4.19			4.31		4	4.31	4.19	4.2		
		12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05										1	0.05	0.05	0.05		
		13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.02										1	0.02	0.02	0.02		
		14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002										1	0.0002	0.0002	0.0002		
		有機化学物質	15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005										1	0.005	0.005	0.005	
			16	ジシロキサン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002	
			17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	1	0.0002	0.0002	0.0002
			18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002	
			19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002	
			20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002										1	0.0002	0.0002	0.0002	
	21		塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06		<	0.06		<	0.06		<	0.06	4	0.06	0.06	0.06		
	22		クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002		<	0.002		<	0.002		<	0.002	4	0.002	0.002	0.002		
	消毒副生成物	23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001		
		24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003	4	0.003	0.003	0.003		
		25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001	4	0.002	0.001	0.002		
		26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001		
		27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下		0.003			0.004			0.004			0.003	4	0.004	0.003	0.0035		
		28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003		<	0.003		<	0.003		<	0.003	4	0.003	0.003	0.003		
		29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001		<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001		
		30	ブロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下		0.002			0.002			0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002		
		31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008		<	0.008		<	0.008		<	0.008	4	0.008	0.008	0.008		
色		32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01										1	0.01	0.01	0.01		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02										1	0.02	0.02	0.02			
	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03										1	0.03	0.03	0.03			
	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01										1	0.01	0.01	0.01			
	味	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		9.7										1	9.7	9.7	9.7		
		37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005										1	0.005	0.005	0.005		
		38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	7.0	7.0	6.9	7.0	7.4	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	7.1	7.0	12	7.4	6.8	7.0	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		112			115			116			115	4	116	112	115		
		40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下		208			214			202			194	4	214	194	205		
		41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02										1	0.02	0.02	0.02		
42		ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001										1	0.000001	0.000001	0.000001			
43		2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001										1	0.000001	0.000001	0.000001			
44		非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			<	0.002		<	0.002		<	0.002	4	0.002	0.002	0.002		
45		フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005										1	0.0005	0.0005	0.0005			
味	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	12	0.5	0.2	0.2		
	47	PH値		5.8~8.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.6	7.7	8.0	7.9	7.6	12	8.0	7.6	7.8		
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12					
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12					
	50	色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5		
	51	濁度	度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1		
衛生上の措置	残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上	0.25	0.25	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.35	0.3	0.25	12	0.35	0.2	0.266667			
	水温	℃	℃	14.0	16.5	19.0	22.0	25.0	26.0	22.0	19.5	16.0	13.5	12.0	12.5	12	26.0	12	18.2			
				採水日	2025/4/8	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2025/11/5	2025/12/9	2026/1/6	2026/2/3	2026/3/5	12	46086	45755	45920.167		

飲料水水質試験結果

分類	No	項目	単位	基準値	令和7年度												集計				
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値	
健康に関連する項目	細菌	1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
		2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<	0.0003											1	0.0003	0.0003	0.0003
		4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<	0.00005											1	0.00005	0.00005	0.00005
		5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001											1	0.001	0.001	0.001
		8	六価クロム化合物	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002											1	0.002	0.002	0.002
		9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.004											1	0.004	0.004	0.004
		10	シアン化物イオン及びシアニドイオン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		2.05			2.02			2.01			2.05		4	2.05	2.01	2.0
	有機化学物質	12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<	0.05											1	0.05	0.05	0.05
		13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		0.03											1	0.03	0.03	0.03
		14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
		15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005
		16	ジクロロメタン	mg/l	0.04mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002
		17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
		18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002
		19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002			<	0.0002		<	0.0002		<	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002
		20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.0002											1	0.0002	0.0002	0.0002
		消毒副生成物	21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	<	0.06			<	0.06		<	0.06		<	0.06	4	0.06	0.06
	22		クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			<	0.002		<	0.002		<	0.002	4	0.002	0.002	0.002
	23		クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
	24		ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003			<	0.003		<	0.003		<	0.003	4	0.003	0.003	0.003
	25		ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.001				0.001			0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
	26		臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
	27		総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
	28		トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.003			<	0.003		<	0.003		<	0.003	4	0.003	0.003	0.003
	29		ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
	30		プロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下	<	0.001			<	0.001		<	0.001		<	0.001	4	0.001	0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド		mg/l	0.08mg/l以下	<	0.008			<	0.008		<	0.008		<	0.008	4	0.008	0.008	0.008	
色	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
	34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<	0.03											1	0.03	0.03	0.03	
	35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<	0.01											1	0.01	0.01	0.01	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		11.9											1	11.9	11.9	11.9	
水利用上の障害に関連する項目	37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<	0.005											1	0.005	0.005	0.005	
	38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5	12	5.8	5.3	5.5	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		97			100			100			99		4	100	97	99	
	40	蒸気残留物	mg/l	500mg/l以下		193			178			166			167		4	193	166	176	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<	0.02											1	0.02	0.02	0.02	
	42	ジェオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	<	0.000001											1	0.000001	0.000001	0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<	0.002			<	0.002		<	0.002		<	0.002	4	0.002	0.002	0.002	
	45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<	0.0005											1	0.0005	0.0005	0.0005	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	<	0.2	12	0.6	0.2	0.2	
基礎的性状	47	PH値		5.8~8.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	12	7.7	7.4	7.6	
	48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
	49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
	50	色度	度	5度以下	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	12	0.5	0.5	0.5	
	51	濁度	度	2度以下	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	12	0.1	0.1	0.1	
衛生上の措置	残留塩素	mg/l	0.1mg/l以上	0.35	0.2	0.3	0.3	0.3	0.25	0.3	0.3	0.3	0.35	0.35	0.3	12	0.35	0.2	0.30		
	水温	℃	℃	14.0	17.5	20.5	24.0	28.0	28.0	25.5	15.0	16.0	13.0	11.5	10.0	12	28	10	18.6		
			採水日	2025/4/8	2025/5/8	2025/6/5	2025/7/2	2025/8/5	2025/9/2	2025/10/7	2024/11/5	2025/12/9	2026/1/6	2026/2/3	2026/3/5	12	46086	45601	45889.75		