

水質検査結果報告書

第 26L022119-1 号

令和8年8月12日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録群馬県6水第1号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県7水第10号
株式会社 総合環境分析
本社 神奈川県横浜市緑区幡豆1-13-2
電話045-4929-0033

中井町長 戸村 裕司

様

依 頼 者	中井町		
試 料 名 称 等	宮原水源水系 宮原水源		
採 取 場 所	六斗山公園		
受 託 年 月 日	令和8年8月3日	種 別	浄水
採 取 年 月 日	令和8年8月3日	時 間	10:45
試 験 年 月 日	令和8年8月3日	～ 令和8年8月12日	
採 取 者	中井町		
遊離残留塩素	0.30	mg/l	

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4
電話042-792-4474
北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話0276-89-0745
甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6
電話055-283-6155

水質検査部門管理者 原 元 綾 香

原元

No.	項 目	単位	検 査 値	定量下限値	基 準 値	検 査 方 法
1	一 般 細 菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大 腸 菌	(100ml中)	不検出(陰性)	—	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第12
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	5.11	0.02	10	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
5	シス-1,2-シクロクロエチレン 及びトランス-1,2-シクロクロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.04	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
6	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
7	トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
8	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000005未満	0.000005	0.00005	平15.厚生労働省告示第261号別表第45
9	塩 素 酸	mg/l	0.06未満	0.06	0.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
10	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
11	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.001未満	0.001	0.06	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
12	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.003未満	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
13	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
14	臭 素 酸	mg/l	0.001未満	0.001	0.01	平15.厚生労働省告示第261号別表第18
15	総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.001	0.1	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
16	トリクロロ酢酸	mg/l	0.003未満	0.003	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2
17	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001	0.03	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
18	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/l	0.001	0.001	0.09	平15.厚生労働省告示第261号別表第14
19	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.008	0.08	平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2
20	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	14.8	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
21	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	140	10	300	平15.厚生労働省告示第261号別表第22
22	蒸 発 残 留 物	mg/l	212	20	500	平15.厚生労働省告示第261号別表第23
23	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002	0.02	平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2
24	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
25	p H 値	—	7.6(23.1℃)	—	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
26	味	—	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
27	臭	気	異常なし	—	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
28	色	度	0.5未満	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36

判 定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。	
備 考	定量下限値 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS):0.000005mg/l ペルフルオロオクタン酸(PFOA):0.000005mg/l 天候:曇り 気温:28.5℃ 水温:23.0℃	

備考 天候:曇り 気温:28.5℃ 水温:23.0℃