

水質検査結果報告書

第 26L022117-1 号

令和8年8月12日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号  
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号  
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号  
建築物飲料水水質検査業登録群馬県6水第1号  
建築物飲料水水質検査業登録山梨県中北水第10号  
株式会社 総合環境分析  
本社 神奈川県横浜市緑区嶋田町13-2  
電話046-929-0033

中井町長 戸村 裕司 様

|           |              |             |       |
|-----------|--------------|-------------|-------|
| 依 頼 者     | 中井町          |             |       |
| 試 料 名 称 等 | 久所浄水場水系 岩倉水源 |             |       |
| 採 取 場 所   | 境原自治会館       |             |       |
| 受託年月日     | 令和8年8月3日     | 種 別         | 浄水    |
| 採取年月日     | 令和8年8月3日     | 時 間         | 10:35 |
| 試験年月日     | 令和8年8月3日     | ～ 令和8年8月12日 |       |
| 採 取 者     | 中井町          |             |       |
| 遊離残留塩素    | 0.25         | mg/l        |       |

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4  
電話042-792-4474  
北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6  
電話0276-89-0745  
甲信分析センター 山梨県南アルプス市小笠原6  
電話055-283-6155

水質検査部門管理者 原 元 綾 香



| No. | 項 目                                          | 単位       | 検 査 値      | 定量下限値    | 基 準 値    | 検 査 方 法                 |
|-----|----------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|-------------------------|
| 1   | 一 般 細 菌                                      | 個/ml     | 0          | 0        | 100      | 平15.厚生労働省告示第261号別表第1    |
| 2   | 大 腸 菌                                        | (100ml中) | 不検出(陰性)    | —        | 検出されないこと | 平15.厚生労働省告示第261号別表第2    |
| 3   | シアン化物イオン及び塩化シアン                              | mg/l     | 0.001未満    | 0.001    | 0.01     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第12   |
| 4   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                | mg/l     | 4.35       | 0.02     | 10       | 平15.厚生労働省告示第261号別表第13   |
| 5   | シス-1,2-シクロクロエチレン<br>及びトランス-1,2-シクロクロエチレン     | mg/l     | 0.0002未満   | 0.0002   | 0.04     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第14   |
| 6   | テトラクロロエチレン                                   | mg/l     | 0.0002未満   | 0.0002   | 0.01     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第14   |
| 7   | トリクロロエチレン                                    | mg/l     | 0.0002未満   | 0.0002   | 0.01     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第14   |
| 8   | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/l     | 0.000005未満 | 0.000005 | 0.00005  | 平15.厚生労働省告示第261号別表第45   |
| 9   | 塩 素 酸                                        | mg/l     | 0.06未満     | 0.06     | 0.6      | 平15.厚生労働省告示第261号別表第13   |
| 10  | ク ロ ロ 酢 酸                                    | mg/l     | 0.002未満    | 0.002    | 0.02     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2 |
| 11  | ク ロ ロ ホ ル ム                                  | mg/l     | 0.001未満    | 0.001    | 0.06     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第14   |
| 12  | ジ ク ロ ロ 酢 酸                                  | mg/l     | 0.003未満    | 0.003    | 0.03     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2 |
| 13  | ジブロモクロロメタン                                   | mg/l     | 0.003      | 0.001    | 0.1      | 平15.厚生労働省告示第261号別表第14   |
| 14  | 臭 素 酸                                        | mg/l     | 0.001未満    | 0.001    | 0.01     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第18   |
| 15  | 総トリハロメタン                                     | mg/l     | 0.007      | 0.001    | 0.1      | 平15.厚生労働省告示第261号別表第14   |
| 16  | トリクロロ酢酸                                      | mg/l     | 0.003未満    | 0.003    | 0.03     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第17の2 |
| 17  | ブロモジクロロメタン                                   | mg/l     | 0.001      | 0.001    | 0.03     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第14   |
| 18  | ブ ロ モ ホ ル ム                                  | mg/l     | 0.003      | 0.001    | 0.09     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第14   |
| 19  | ホルムアルデヒド                                     | mg/l     | 0.008未満    | 0.008    | 0.08     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第19の2 |
| 20  | 塩 化 物 イ オ ン                                  | mg/l     | 9.6        | 0.2      | 200      | 平15.厚生労働省告示第261号別表第13   |
| 21  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                            | mg/l     | 104        | 10       | 300      | 平15.厚生労働省告示第261号別表第22   |
| 22  | 蒸 発 残 留 物                                    | mg/l     | 176        | 20       | 500      | 平15.厚生労働省告示第261号別表第23   |
| 23  | 非イオン界面活性剤                                    | mg/l     | 0.002未満    | 0.002    | 0.02     | 平15.厚生労働省告示第261号別表第28の2 |
| 24  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                            | mg/l     | 0.2未満      | 0.2      | 3        | 平15.厚生労働省告示第261号別表第30   |
| 25  | p H 値                                        | —        | 7.7(22.6℃) | —        | 5.8～8.6  | 平15.厚生労働省告示第261号別表第31   |
| 26  | 味                                            | —        | 異常なし       | —        | 異常でないこと  | 平15.厚生労働省告示第261号別表第33   |
| 27  | 臭                                            | 気        | 異常なし       | —        | 異常でないこと  | 平15.厚生労働省告示第261号別表第34   |
| 28  | 色                                            | 度        | 0.5未満      | 0.5      | 5        | 平15.厚生労働省告示第261号別表第36   |

判 定 上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。

備 考 定量下限値 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS):0.000005mg/l ペルフルオロオクタン酸(PFOA):0.000005mg/l  
天候:曇り 気温:29.5℃ 水温:27.0℃

# 水質檢查結果報告書

第 26L022117-2 号

令和8年8月12日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号

建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号

建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号

建築物飲料水水質檢查業務登錄群組申請表第1号

建築物飲料水水質檢本業發得

建築物料科小員便宜乘登錄圖景第14本第10号  
排 书 人 社 綏 人 工 環 保 局 拆

株式会社 総合環境分析

本 社 神奈川県横浜市緑区嶋田町13-2

電話 045-929-0033

東京技術センター 東京都町田市忠生3-5-4

電話 042-792-4474

北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6

電話 0276-89-0745

甲信分析センター 山梨県南アルプス市小等原6

電話 055-283-6155

水質検査部門管理者 原元 綾香

原元

|        |              |      |           |
|--------|--------------|------|-----------|
| 依頼者    | 中井町          |      |           |
| 試料名称等  | 久所浄水場水系 岩倉水源 |      |           |
| 採取場所   | 境原自治会館       |      |           |
| 受託年月日  | 令和8年8月3日     | 種別   | 浄水        |
| 採取年月日  | 令和8年8月3日     | 時間   | 10:35     |
| 試験年月日  | 令和8年8月3日     | ～    | 令和8年8月12日 |
| 採取者    | 中井町          |      |           |
| 遊離残留塩素 | 0.25         | mg/l |           |

水質検査部門管理者 原元 綾香

[illegible]

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 判 | 定 | 上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。 |
|---|---|-------------------------------|

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| 備 | 考 | 天候:曇り 気温:29.5℃ 水温:27.0℃ |
|---|---|-------------------------|