水質検査結果報告書

第　24L015432　号

令和6年6月10日

水道法20条 第3項国土交通大臣及び環境大臣登録機関第224号
建築物飲料水水質検査業登録横浜市R5水第13号
建築物飲料水水質検査業登録東京都5水第87号
建築物飲料水水質検査業登録群馬県30水第2号
建築物飲料水水質検査業登録山梨県中北4水第10号
株式会社　総合環境計分析
本社　神奈川県横浜市緑区鴨居[illegible]-13-2
電話045-929-0033
東京技術センター　東京都町田市[illegible]13-5-4
電話042-792-4474
北関東支社　群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6
電話0276-89-0745
甲信分析センター　山梨県南アルプス市小笠原6
電話055-283-6155

中井町長　戸村　裕司　様

依頼者	中井町		
試料名称等	宮原水源水系　宮原水源		
採取場所	六斗山公園		
受託年月日	令和6年6月4日	種別	浄水
採取年月日	令和6年6月4日	時間	10:20
試験年月日	令和6年6月4日　～　令和6年6月10日		
採取者	中井町		
遊離残留塩素	0.20　mg/l		

水質検査部門管理者　原元　綾香　原元

No.	項目	単位	検査値	定量下限値	基準値	検査方法
1	一般細菌	個/ml	0	0	100	平15.厚生労働省告示第261号別表第1
2	大腸菌	(100ml中)	不検出(陰性)	--	検出されないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第2
3	塩化物イオン	mg/l	18.0	0.2	200	平15.厚生労働省告示第261号別表第13
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	0.2	3	平15.厚生労働省告示第261号別表第30
5	pH値	--	7.7(21.4℃)	--	5.8～8.6	平15.厚生労働省告示第261号別表第31
6	味	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第33
7	臭気	--	異常なし	--	異常でないこと	平15.厚生労働省告示第261号別表第34
8	色度	度	0.5未満	0.5	5	平15.厚生労働省告示第261号別表第36
9	濁度	度	0.1未満	0.1	2	平15.厚生労働省告示第261号別表第41
	以下余白					

判定	上記の検査項目につきましては、水道法水質基準に適合します。
備考	天候:晴れ　気温:24.5℃　水温:20.5℃